



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА  
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ  
ВЕРХНЕ-ДОНСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ РОСТЕХНАДЗОРА

п. Чернянка ул. Революции, 22  
(место составления акта)

" 18 " января 2013 г.  
(дата составления акта)

16<sup>30</sup>  
(время составления акта)

**АКТ ПРОВЕРКИ**  
органом государственного контроля (надзора)  
юридического лица, индивидуального предпринимателя  
№ Б8/05-16

По адресу/адресам:

п. Чернянка ул. Революции, 22  
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения № Б8/05-16 от 09.01.2013г. заместителя руководителя Верхне-Донского Управления Ростехнадзора Колодезного Валентина Алексеевича была проведена плановая проверка в отношении:

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

МБОУ Чернянская средняя общеобразовательная школа №1 с углубленным изучением отдельных предметов

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя)

с 10 часов 00 минут 15.01.2013г. по 15 часов 30 минут 18.01.2013г.

Дата и время проведения проверки:

" " 20 г. с час. мин. до час. мин. Продолжительность:

(указывается в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки:

4 дней/24 часа  
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Верхне-Донским Управлением Ростехнадзора

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы):

(указывается при проведении выездной проверки)

11.01.2013г. 14ч 30 мин.

(фамилия, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: не требуется

(указывается в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: государственный инспектор отдела государственного энергетического надзора и надзора за ГТС по Белгородской области: Киселенко Анатолий Федорович;

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность, должностного лица (должностных лиц), проводившего (их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименовании органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: директор Цуканова Елена Геннадьевна

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность, руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки установлено, что МБОУ Чернянская средняя общеобразовательная школа №1 с углубленным изучением отдельных предметов эксплуатирует действующие электроустановки. В период проведения проверки с 15.01.2012г. по 18.01.2012г. документов, подтверждающих консервацию, ликвидацию, прекращения осуществления эксплуатации электроустановок от МБОУ Чернянская средняя общеобразовательная школа №1 с углубленным

изучением отдельных предметов не поступало.

Выявлены нарушения обязательных требований в электроэнергетике  
(с указанием характера нарушения, лиц, допустивших нарушения)

№ п.п.	Конкретное описание (суть) выявленного нарушения	Наименование нормативного документа и номер пункта, требования которого нарушены (не соблюдены)	Лица, допустившие нарушения
1	2	3	4
1.	Не назначен ответственный за электрохозяйство и его заместитель из числа руководителей и специалистов, прошедший проверку знаний в комиссии органов госэнергонадзора.	Правила Технической Эксплуатации Электроустановок Потребителей, Утверждено Минэнерго России №6 от 13.01.03г. Зарегистрировано Минюстом России №4145 от 22.01.03г. (далее ПТЭЭП) ПТЭЭП п.1.2.3 п.1.2.7 п.1.4.20	Директор Цуканова С.Г.
2.	Электротехнический персонал предприятия не прошел очередную проверку знаний.	ПТЭЭП п.1.4.20	Директор Цуканова С.Г.
3.	Отсутствует защита кабеля от механических повреждений (розетки школьной мастерской).	Правила устройства электроустановок (далее ПУЭ) ПУЭ п.4.2.130	Директор Цуканова С.Г.

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):

нарушений не выявлено

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

  
(подпись проверяющего)

  
(подпись уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы:

Государственный инспектор  
по безопасности  
энергетического надзора и надзора  
за ГОС по Белгородской области  
Верхов-Донецкого управления  
технадзора  
Исполненков А.С.  
ПРЕДПИСАНИЕ № Б8/05-16

Подписи лиц, проводивших проверку:

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а): директор   
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

" 18 " января 2013 г.

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного проводившего проверку)