



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ
(РОСТЕХНАДЗОР)

ВЕРХНЕ-ДОНСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ РОСТЕХНАДЗОРА

Белгородская область,
п. Чернянка, улица Революции, 22
(место составления)

30.11.2017 г.
(дата составления)
16 час.00 мин.
(время составления)

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора),
органом муниципального контроля юридического лица,
индивидуального предпринимателя
№ Б7/144-5774

По адресу/адресам: Белгородская обл., п. Чернянка, улица Революции, 22
(место проведения проверки)

На основании распоряжения № Б7/144-5774 от 24.10.2017 г. заместителя руководителя Верхне-Донского Управления Ростехнадзора Колодезного В.А. была проведена плановая выездная проверка в отношении: муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Чернянская средняя общеобразовательная школа №1 с углубленным изучением отдельных предметов» (сокращенное наименование: МБОУ «ЧСОШ №1 с углубленным изучением отдельных предметов»)

28.11.2017г. с 9 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. продолжительность 7 час.

29.11.2017г. с 9 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. продолжительность 7 час.

30.11.2017г. с 9 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин. продолжительность 6 час

(плановая/внеплановая, документарная/выездная, наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество(последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

"__" __ 20__ г. с __ час. __ мин. до __ час. __ мин. Продолжительность ____

"__" __ 20__ г. с __ час. __ мин. до __ час. __ мин. Продолжительность ____

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 3 дня/20 часов
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Верхне-Донским Управлением Ростехнадзора
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(а):
Цуканова Е. Г. 8.11.2017 г. 14 час. 00 мин.
(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: не требуется

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившие проверку: Фатеев Николай Дмитриевич – старший государственный инспектор отдела государственного энергетического надзора и надзора за ГТС по Белгородской области.

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: директор МБОУ «ЧСОШ №1 с углубленным изучением отдельных предметов» Цуканова Елена Геннадьевна.

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки установлено:

1. МБОУ «ЧСОШ №1 с углубленным изучением отдельных предметов» эксплуатирует здания и сооружения Учреждения. В период проведения проверки с 28.11.2017 г. по 30.11.2017 г. документов, подтверждающих консервацию, ликвидацию, прекращения осуществления эксплуатации зданий от МБОУ «ЧСОШ №1 с углубленным изучением отдельных предметов» не поступало, здания действующие.
2. Объекты МБОУ «ЧСОШ №1 с углубленным изучением отдельных предметов» оснащены приборами учета используемых электрической и тепловой энергии, воды. Установленные приборы учета введены в эксплуатацию;
3. Утверждена и реализуется программа в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности;
4. Проведено обязательное энергетическое обследование в 2012 году. Энергетический паспорт потребителя топливно-энергетических ресурсов оформлен;
5. Для эксплуатации электроустановок Учреждение укомплектовано подготовленным электротехническим персоналом;
6. Планово-предупредительные ремонты электрооборудования проводятся в соответствии с годовым графиком ППР;
7. Электроустановки укомплектованы испытанными электрозащитными средствами;
8. Профилактические лабораторные испытания электрооборудования проводятся в установленные сроки.

- выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений нормативных документов): нет.

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

- выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): нет

- выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): нет

- нарушений не выявлено

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

В ходе проведения проверки для проведения фотографирования было использовано техническое устройство _____

(наименование и модель технического устройства)

Фотофиксация была проведена по адресу: _____ в период с _____ г. по _____ г. в помещении / электроустановке _____

(наименование помещения/электроустановки)

Заявления, ходатайства лиц, уполномоченных присутствовать при фотофиксации или законного представителя юридического лица **поступали/не поступали**

(отметить нужное)

Ф.и.о., должность, подпись законного представителя юридического лица или представителя по доверенности, дата

Ф.и.о., наименование должности, подпись лица, выполнившего фотофиксацию

Прилагаемые к акту документы:

1. Копия программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности;
2. Копия энергетического паспорта потребителя топливно-энергетических ресурсов;
3. Копия годового графика ППР;
4. Копия протоколов профилактических лабораторных испытаний электрооборудования;
5. Фотоматериалы.

Старший государственной инспекции области государственного энергетического надзора и энергосбережения за ЕЭС на Вологодской области
Владимир Владимирович Ушаков

Подписи лиц, проводивших проверку: _____

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а): директор МБОУ «ЧСОШ №1 с углубленным изучением отдельных предметов» Цуканова Елена Геннадьевна

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

"30" ноября 2017 г.



(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: _____ (подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)